

Αριθμός 98

**9^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 29^{ης} Απριλίου 2020**

Στην Πάτρα σήμερα, **την 29^η Απριλίου 2020**, ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 17:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με αριθμό **9/24-4-2020**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου**, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «*Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του*», την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «*Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων*» στην οποία συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη - Αντιπρόεδρος, 3) Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 11) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Ασπούλια Σοφία, 14) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 15) Γκέστα Ειρήνη, 16) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 17) Μαγιάκης Γεώργιος, 18) Μοδές Αθανάσιος, 19) Νιάρου Μαρία, 20) Παπανικήτας Ανδρέας, 21) Πελεκούδας Δημήτριος, 22) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 23) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 24) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 25) Βορίσης Διονύσιος, 26) Γρηγόρης Ηλίας, 27) Δημακόπουλος Φώτιος, 28) Δούρος Αθανάσιος, 29) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 30) Καυκάς Γεώργιος, 31) Κουνάβης Αντώνιος, 32) Μοίραλης Νικόλαος, 33) Νικολόπουλος Νικόλαος, 34) Ντρίνιας Θεόδωρος, 35) Ξυλιάς Θεόδωρος, 36) Παπαδημάτος Νικόλαος, 37) Πατούχας Χρήστος, 38) Ρώρος Γεώργιος, 39) Σβόλης Κωνσταντίνος, 40) Σιαδήμας Βασίλειος, 41) Στανίτσας Χαράλαμπος, 42) Τζανάκος Νικόλαος, 43) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, 44) Τσιμπούκης Ιωάννης, 45) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 46) Ψωμάς Πέτρος.

Ο κ. Μπακαλάρους Χρήστος δεν συμμετείχε από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης και Φιλοπούλου Μαρία, δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση μετείχε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Διευκρινίζεται ότι από τη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης αποχώρησαν οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Καυκάς Γεώργιος, Τσιμπούκης Ιωάννης, Σολωμού Κατερίνα, Νιάρου Μαρία, Μοίραλης Νικόλαος, Βορίσης Διονύσιος, Κουνάβης Αντώνιος, Γρηγόρης Ηλίας, Ξυλιάς Θεόδωρος, Γκέστα Ειρήνη και Πατούχας Χρήστος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 13 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον Αρκτικό Τομέα του Δήμου Πατρέων 2017», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας-

με αριθ. 73490/17-2-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 2662/25-2-2020)

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου και είδε την με αριθ. πρωτ. 73490/31.12.2019 ένσταση της εταιρίας «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ»

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν

1. Την αρ. πρωτ. 69514/16.12.19 Ειδική Διαταγή Δ/σης Έργων Υποδομής.
2. Το αρ. πρωτ. 64364/16.12.19 έγγραφο (κοινοποίηση 8^ο ΠΠΑΕ) της Δ/σης Έργων Υποδομής.
3. Το αρ. πρωτ. 62915/20.10.2019 έγγραφο προς Τμήμα Ελέγχου Υλικών και ποιότητας Δημοσίων Έργων Δυτικής Ελλάδας.
4. Το αρ. πρωτ. 271795/29.11.19 έγγραφο του Τμήματος Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δημοσίων Έργων Δυτικής Ελλάδας.
5. Το αρ. πρωτ. 275137/04.12.2019 έγγραφο του Τμήματος Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δημοσίων Έργων Δυτικής Ελλάδας.

Καθώς επίσης και τα κάτωθι:

Ιστορικό Εργολαβίας

Το έργο «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον Αρκτικό Τομέα του Δήμου Πατρέων 2017», προϋπολογισμού 1.550.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 20/2017 μελέτη της Δ/σης Έργων του Δήμου Πατρέων.

Η εκτέλεση του έργου, ανατέθηκε κατόπιν της 333/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων (η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 95346/18-05-2018 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου) στην εταιρία ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ, η οποία αναδείχθηκε ανάδοχος κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού που διεξήχθη στις 22/01/2018.

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου υπογράφηκε στις 2 Αυγούστου 2018 για ποσό 541.000,67 ευρώ με Φ.Π.Α.

Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από Ιδίους Πόρους ΣΑΤΑ (Κ.Α. 30-7323.00019).

Η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες ήτοι έως της 02/08/2019.

Έχουν δοθεί δύο (2) παρατάσεις προθεσμίας και η ισχύουσα προθεσμία περαίωσης είναι η 20^η Απριλίου 2020.

Οι πληρωμές του έργου και οι αντίστοιχες εκτελεσθείσες εργασίες μέχρι την 06/02/2020 ανέρχονται σε 294.407,36 €, ήτοι σε ποσοστό 54,42% της σύμβασης αυτού.

Προθεσμίες

Η με αρ. πρωτ.69514/16.12.19 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ της Υπηρεσίας επιδόθηκε στον ανάδοχο την 23/12/19. (συν.2)

Η κοινοποίηση του 8^ο ΠΠΑΕ (με το αρ. πρωτ. .64364/16.12.2019 έγγραφο) επιδόθηκε στον ανάδοχο την 20/12/2019 (αποδεικτικό e-mail).

Η ένσταση της αναδόχου εταιρίας υπεβλήθη την 31.12.2019 επομένως είναι εμπρόθεσμη.

Διαφωνία Αναδόχου

Με την ανωτέρω ένσταση η ανάδοχος εταιρία της αναδόχου εταιρίας του έργου του θέματος, ενίσταται και αιτείται:

- 1) Την κατάργηση της περικοπής που επιβλήθηκε με την αρ. πρωτ.69514/16.12.19 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ της Υπηρεσίας γιατί ισχυρίζεται ότι τα πάχη του ασφαλτοτάπητα, παρά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων, είναι 0,05 Μ.
- 2) Την κατάργηση της περικοπής ποσοτήτων (99,34 τόννων) εργασιών ασφαλικών ισοπεδωτικών στρώσεων του 8^{ου} ΠΠΑΕ της εργολαβίας το οποίο κοινοποιήθηκε με το αρ. πρωτ. αρ. πρωτ.64364/16.12.2019 της Υπηρεσίας, συνδυάζοντας τις περικοπές με την λήψη καρότων τα οποία θεωρεί ότι δεν έχουν καμία Επιμετρική Αξία.

Απόψεις Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Οι εργασίες στις οποίες αναφέρονται οι περικοπές για τις οποίες υπέβαλε ένσταση η ανάδοχος εταιρία, αφορούν ασφαλικές εργασίες στην περιοχή της Βούντενης και Μπάλα του Δήμου Πατρέων.

Κατά την εξέλιξη των εργασιών διαπιστώθηκε από τις επί τόπου του έργου αυτοψίες της Υπηρεσίας α) ότι δεν εκτελούντο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αφορούν τα πάχη των ασφαλικών στρώσεων και β) ότι εργασίες κατασκευής ισοπεδωτικών στρώσεων στις οδούς Αγ. Δημητρίου (Βούντενης και εντός οικισμού Μπάλα) έγιναν χωρίς να παραληφτούν από την Υπηρεσία μας.

Κατόπιν αυτών:

α) Όσον αφορά το πάχος του τάπητα κυκλοφορίας των εν λόγω οδών η Διεύθυνση Έργων Υποδομής απέστειλε έγγραφο στο Τμήμα Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δημοσίων Έργων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την λήψη καρότων και εργαστηριακών ελέγχων.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων κοινοποιήθηκαν στην Διεύθυνση Έργων Υποδομής με το αρ. πρωτ. 271795/29.11.19 έγγραφο του Τμήματος Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δημοσίων Έργων Δυτικής Ελλάδας.

Στην συνέχεια ο ανάδοχος του έργου, με δική του αίτηση ζήτησε τον επανέλεγχο μέσω πάλι λήψεως πυρήνων σε θέσεις που υπέδειξε ο ίδιος και η Υπηρεσία και τα αποτελέσματα αυτά κοινοποιήθηκαν στην Διεύθυνση Έργων Υποδομής με το αρ. πρωτ. 275137/04.12.2019 έγγραφο του Τμήματος Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δημοσίων Έργων Δυτικής Ελλάδας. Η Διεύθυνση Έργων Υποδομής έλαβε υπόψη της και αυτά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων παρότι σύμφωνα με την ισχύουσα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 05-03-11-04: 2009 οι θέσεις λήψης δοκιμίων (πυρήνων) υποδεικνύονται μόνο από την επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ, με την οποία έγινε περικοπή αμοιβής της εργασίας κατασκευής ασφαλοτάπητα κυκλοφορίας στην οδό Αγ. Δημητρίου (Βούντενης), έγιναν βάσει των αποτελεσμάτων και των δύο παραπάνω εργαστηριακών ελέγχων που κοινοποιήθηκαν στην Διεύθυνση Έργων Υποδομής. Από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων προκύπτει ότι ο μέσος του ασφαλοτάπητα κυκλοφορίας αντιστοιχεί στο 0,887 του προβλεπόμενου πάχους των 0,05 Μ., οπότε προέκυψε η αντίστοιχη περικοπή των.

β) Όσον αφορά τις ισοπεδωτικές στρώσεις στο 8^ο ΠΠΑΕ οι περικοπές ποσοτήτων εργασιών κατασκευής ισοπεδωτικής ασφαλικής στρώσης έχουν ως εξής:

β1) Στο τμήμα της οδού Αγ. Δημητρίου και της οδού εντός οικισμού Μπάλα έγιναν βάσει των αποτελεσμάτων των αναφερθέντων εργαστηριακών ελέγχων. Στην οδό Αγ. Δημητρίου σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων προκύπτει πάχος ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσεως 0,0164 Μ και στην οδό εντός οικισμού Μπάλα 0,048 μ. Βάσει των παραπάνω στοιχείων έγινε ο υπολογισμός των ποσοτήτων της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας που πιστοποιήθηκαν.

β2) Στο τμήμα από Βούντενη προς Μπάλα μήκους 114,00 μμ, δεν έγινε και δεν παρελήφθη καμία εργασία κατασκευής ισοπεδωτικής στρώσης. Στον γε-νόμενο έλεγχο του πάχους του ασφαλτικού από το Τμήματος Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δημοσίων Έργων Δυτικής Ελλάδας το πάχος του ασφαλτικού είναι 0,04 Μ.

β3) Στο τμήμα της οδού Αριστενέτου δεν έγινε και δεν παρελήφθη καμία εργασία κατασκευής ισοπεδωτικής στρώσης (μόνο για την κάλυψη φθορών γύρω από φρεάτιο αποχέτευσης, πιστοποιήθηκαν 5 τόνοι ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης).

Κατόπιν των ανωτέρω, **το Δημοτικό Συμβούλιο απορρίπτει** την με αριθ. πρωτ. 73490/31.12.2019 ένσταση της εταιρίας «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον Αρκτικό Τομέα του Δήμου Πατρέων 2017»

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ